



Luvansaaja	IV- työnjohtaja		
Rakennuspaikka	Osoite	Lupatunnus	

SUORITETTU TEHTÄVÄ	Vastuhenkilö	Päivämäärä	Vastuhenkilön allekirjoitus
Rakennuslupa ja sen ehtoihin on tutustuttu			
Aloituskokouksesta on sovittu			
Viralliset/ leimatut IV-suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu.			
Kanaviston asennustarkastus on suoritettu			
Tiiveyskoe suoritettu (mikäli käytetyt kanavaosat eivät ole tyyppihyväksytyjä). Pöytäkirja			
Lämmön- ja paloeristeet tarkastettu			
Palon ja savun leviämistä rajoittavat laitteet tarkastettu			
Kanaviston puhdistettavuus tarkastettu			
Koneellisen ilmanvaihdon tulo-/ ja poistoilmaventtiilit tarkastettu			
Painovoimaisen ilmanvaihdon venttiilit tarkastettu			
Ilmamäärien mittaus ja säätö suoritettu. Pöytäkirja			
Ilmanvaihtolaitteiston keskiäänitasot Rakmk C1:n mukaiset			
Jäteilma johdettu vesikatolle ja jäteilma-aukon etäisyys tuuletusviemäristä ja savuhormista > 1 m			
Virtausreitit tarkastettu (makuuhuoneiden, keittiön, pesu- ja WC-tilojen oviin kynnyksraot (15mm) tai vast. virtaussäleiköt)			
Laitevalmistajan käyttö- ja huolto-ohjeet luovutettu sekä käytön ja huollon opastus annettu.			
IV-työnjohtaja suorittanut muuttotarkastuksen (kuittaa ylläolevat päivätyt tarkastukset)			
IV-työnjohtaja suorittanut lopputarkastuksen (kuittaa ylläolevat päivätyt tarkastukset)			
Loppukatselmus pidetty (LVI-tarkastaja)			

Hakemus IV-työnjohtajaksi on jätettävä Rakennusvalvontaan ennen IV-töiden aloittamista.

IV-työnjohtajan on sovittava katselmusten suorittamisesta hyvissä ajoin LVI-tarkastajan kanssa (p. 044 - 701 1354).