

Kantakaupunki verkostovesi 2025 jatkuva, jaksottainen		jatkuva valvonta	jatkuva valvonta	jatkuva valvonta	jaksottainen valvonta	jaksottainen valvonta	jaksottainen valvonta
		lkm	keskiarvo	maksimiarvo	lkm	keskiarvo	maksimiarvo
väri	mgPt/l	32	<5	<5	4	<5	<5
sameus	FTU	32	0,22	0,57	4	0,25	0,40
sähkönjohtokyky	µS/cm	32	154	169	4	160	166
koliformiset bakt. 37°C	kpl/100ml	32	0	0	4	0	0
maku		32	0	0	4	0	0
pH		32	8,1	8,6	4	8,2	8,6
haju		32	0	0	4	0	0
E.coli	kpl/100ml	32	0	0	4	0	0
clostridium perfringens	kpl/100ml	32	0	0	4	0	0
mangaani Mn	µg/l	32	4,0	9,7	4	2,7	3,7
alumiini	µg/l	32	<10	13	4	<10	11
rauta Fe	µg/l	32	35	98	4	33	45
lämpötila	°C	32	11,5	19,2	4	10,3	14,6
lämpötila, juoksutus 1 min.	°C	32	13,1	23,1	4	15,5	22,0
kok. pesäkeluku 22°C	kpl/ml	32	0	5	4	0	0
enterokokit	kpl/100ml	32	0	0	4	0	0
ammonium NH ₄	mg/l	0			4	<0,007	<0,007
arseeni	µg/l	0			4	0,16	0,19
elohopea Hg	µg/l	0			4	<0,005	<0,005
fluoridi	mg/l	0			4	<0,1	<0,1
kadmium Cd	µg/l	0			4	<0,08	<0,08
kloridi	mg/l	0			4	18,5	22
kromi Cr	µg/l	0			4	<2	<2
natrium Na	mg/l	0			4	4	4,3
nitraatti	mg/l	0			4	0,72	0,81
nitriitti	mg/l	0			4	<0,007	<0,007
sulfaatti SO ₄	mg/l	0			4	11,2	13
bromaatti	µg/l	0			4	<3	<3,33
TOC	mg/l	0			4	1,9	2,3
kloroformi	µg/l	0			4	16,5	23
bromidikloorimetaani	µg/l	0			4	3,3	3,8
dibromidikloorimetaani	µg/l	0			4	<0,5	<0,5
bromoformi	µg/l	0			4	<0,5	<0,5
trihalometaanit yhteensä	µg/l	0			4	20	27
kupari, juoksuttamaton	mg/l	0			4	0,11	0,28
nikkeli, juoksuttamaton	µg/l	0			4	0,95	1,5
lyijy, juoksuttamaton	µg/l	0			4	0,16	0,22
nitriitti, lähtevä vesi, laitos	mg/l	0			4	<0,007	<0,007
torjunta-aineet GC+LC		0			1	0	0
torjunta-aineet GC+LC (SUMMA)	µg/l	0			1	<0,03	<0,03

Vesitutkimukset tehneet laboratoriot:

Jatkuvan ja jaksottaisen valvonnan tutkimukset KVVY Tutkimus Oy ja STUK