PORI

Itä-Porin oppimis- ja liikuntakeskus

Tilapäismajoituksen pelastussuunnitelma

Sisällys

1. Tilapäismajoituksen pelastussuunnitelma . . . 3
1.1 Tilapäismajoituksen järjestäminen . . . 4
1.2 Säännösperusta . . . 4
1.3 Taustaa . . . 5
1.4 Pelastuslaitoksen suorittama valvonta tilapäismajoituksessa . . . 5
1.4.1 Pelastussuunnitelman toimittaminen pelastuslaitokselle . . . 5
1.4.2 Palotarkastus . . . 6
1.5 Suunnitelman laatija(t) . . . 6
2. Kohteen tiedot . . . 6
2.1 Kohteen yleistiedot . . . 6
2.2 Kohteen turvallisuushenkilöstö . . . 6
2.3 Kohteen maksimihenkilömäärät . . . 7
3. Vaarojen ja riskien arvio ja niiden hallinta . . . 9
4. Tilapäismajoitukseen käytettävät tilat . . . 10
4.1 Majoittujien turvallisuusjärjestelyt . . . 10
5. Poistumisjärjestelyt . . . 11
5.1 Palotekniset laitteet . . . 11
5.2 Varatie, uloskäytävät ja kulkureitit . . . 12
3 Palo osastot . . . 18
6. Alkusammutus ja ensiapukalusto . . . 24
7. Majoitustilojen valvonta . . . 31
7.1 Pysäköintialue . . . 31
8. Yhteystiedot majoittujille . . . 33
9. Turvallisuustaulu . . . 33
9.1 Pelastuslaitoksen yhteystiedot . . . 34
10.Suunnitelman jalkauttaminen . . . 34
11. Liitteet . . . 35
11.1 Majoitusluettelo . . . 35
11.2 Kokoontumispaikka . . . 37
11.3 Tilojen käyttöönoton tarkastuslista . . . 38

1. Tilapäismajoituksen pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on asiakirja, jossa rakennuksen tai majoitustilan haltija esittää, miten hän toteuttaa omatoimista varautumista tilapäismajoitustoiminnassa. Pelastussuunnitelma on laadittava esimerkiksi kouluihin, oppilaitoksiin ja muihin vastaaviin opetuksessa käytettäviin tiloihin sekä kirkkoihin, kirjastoihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, liikenneasemille, messualueille, moottoriradoille, huvipuistoille ja edellä mainittuja vastaaviin kokoontumispaikkoihin. ***Lisäksi pelastussuunnitelma laaditaan tiloihin, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen joukkomajoitukseen***

Suunnitelman tarkoituksena on toimia **kohteen henkilöstölle sekä majoittujille** ohjeena, oppaana ja kokoavana tietopakettina turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Suunnitelma toimii kohteen henkilöstön työkaluna tilojen käyttöönotossa ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä sekä antaa toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa.

Suunnitelma laaditaan kohteen henkilöstön työkaluksi ja avuksi. Suunnitelma tulee käydä läpi säännöllisesti ja hyödyntää sitä uusien majoittujien perehdyttämisessä turvallisuusasioihin. Suunnitelma tulee saattaa tiedoksi majoituksen vastuuhenkilöstölle.

Suunnitelma on laadittu pelastuslaitosten Kumppanuusverkoston tapahtumaturvallisuuden asiantuntijaverkostossa määritetyn ohjeen mukaisesti. Suunnitelman tavoitteena on esittää turvallisuusjärjestelyt, joilla tilapäismajoitus voidaan turvallisesti järjestää pelastuslainsäädännön näkökulmasta.

Pelastussuunnitelman keskeisin tavoite on vaara- ja onnettomuustilanteiden ehkäiseminen jo ennalta. Pelastussuunnitelmassa tunnistetaan kohteen ongelma- ja vaaranpaikat sekä annetaan ohjeita niistä toimenpiteistä, joilla vaaratilanteita voidaan pyrkiä välttämään kokonaan. Suunnitelmassa kerrotaan myös ensitoimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä vaara- tai onnettomuustilanteen sattuessa.

Tavanomaisen tilapäismajoituksen lisäksi tätä suunnitelmaa voidaan soveltaa sellaisissa äkillisissä tilanteissa, joissa tavoitteena on suuren henkilömäärän nopea lyhytkestoinen majoittaminen. Näissä tilanteissa tilapäiseen majoittamiseen liittyvät tilat ja niiden turvallisuusratkaisut edellyttävät erityistä arviointia, ja sen vuoksi edellytettävät turvallisuusratkaisut voivat yksityiskohdiltaan poiketa tämän ohjeen sisällöstä kuitenkaan vaadittavaa turvallisuustasoa heikentämättä.

1.1 Tilapäismajoituksen järjestäminen

1.2 Säännösperusta

Suunnitelma on laadittu perustuen kumppanuusverkoston ohjeeseen (ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistiloissa.

Suunnitelma perustuu pelastuslakiin (379/2011) 1 ja valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/2011)

Tilapäismajoituksissa tulee noudattaa pelastuslain (379/2011) 2. ja 3. luvussa esitettyjä säännöksiä. Keskeisimmät velvoitteet on esitetty seuraavissa pykälissä:

- 4 § Huolellisuusvelvollisuus

- 9 § Rakennusten palo- ja poistumisturvallisuus

- 10 § Rakennusten uloskäytävät

- 11 § Kiinteistöjen pelastustiet

- 12 § Laitteiden kunnossapito

- 14 § Omatoiminen varautuminen

- 15 § Pelastussuunnitelma

- 17 § Palovaroittimet.

Pelastussuunnitelmasta tiedottamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta, jonka mukaisesti pelastussuunnitelmasta on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon.

1.3 Taustaa

Tilapäismajoituksella tarkoitetaan lyhytaikaista majoittumista tiloissa, joita ei ole hyväksytty voimassa olevassa rakennusluvassa yöpymis- tai majoituskäyttöön. Pelastusviranomainen katsoo tilapäismajoitukseksi esimerkiksi viikon mittaisen suuren yleisötilaisuuden tilapäisen majoituksen tai koulun tiloissa järjestettävän yö koulun. Säännöllinen tai edellä mainittua pysyvämpi majoittuminen voidaan tulkita majoitustoiminnaksi.

Rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee, onko toiminannassa kysymys majoitustoiminnasta ja näin ollen rakennuksen käyttötarkoituksen oleellisesta muutoksesta ja tarvitseeko tilapäismajoitus mahdollisesti Rakentamislain (751/2023) 42 § mukaisen rakentamisluvan. Tarvittaessa pelastusviranomainen vie asian rakennusvalvontaviranomaisen ratkaistavaksi. Kun henkilöitä majoitetaan esimerkiksi koulujen luokkahuoneisiin, päiväkoteihin, urheiluhalleihin, nuorisotiloihin tai seurojentaloihin, eli tiloihin, joita ei ole suunniteltu majoituskäyttöön, tulee tilapäisen majoittumisen edellytykset käydä läpi yhdessä rakennuksen omistajan tai haltijan kanssa. Pelastuslaitosten näkemyksen mukaan tilapäismajoitus näissä tiloissa on turvallista pelastuslaitosten valvontaan kuuluvien asioiden osalta, kun toiminnassa noudatetaan tässä suunnitelmassa määritettyjä asioita. Pelastuslaitos antaa tarvittaessa neuvontaa tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä.

1.4 Pelastuslaitoksen suorittama valvonta tilapäismajoituksessa

Pelastuslaitoksen tehtävänä on valvoa alueellaan pelastuslain 2. ja 3. luvun säännösten noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Tilapäismajoitusten osalta valvontaa toteutetaan asiakirjavalvontana, kuten pelastussuunnitelmien valvontana, sekä kohteessa riskiperusteisesti tehtävillä palotarkastuksilla.

1.4.1 Pelastussuunnitelman toimittaminen pelastuslaitokselle

Majoitukseen käytettävän rakennuksen tai tilan haltijan tulee toimittaa kohteen pelastussuunnitelma hyvissä ajoin ennen aiotun tilapäismajoituksen alkamista alueen pelastusviranomaiselle. Suositeltavaa on toimittaa pelastussuunnitelma vähintään kahta viikkoa ennen tilapäismajoituksen aloittamista, jotta pelastussuunnitelma ehditään käsitellä asianmukaisesti ja antaa tarvittaessa neuvontaa pelastussuunnitelman täydentämiseen. Pelastussuunnitelma toimitetaan sen alueen pelastuslaitokselle, jossa tilapäismajoitus tapahtuu. Pelastussuunnitelman liitteenä on toimitettava majoituskohteen omistajan lupa tilapäismajoitukselle, jotta voidaan varmistua siitä, että poikkeavaan toimin.

1.4.2 Palotarkastus

Pelastusviranomainen tekee riskiarvion tilapäismajoituksesta ja päättää sen perusteella, tuleeko turvallisen toiminnan varmistamiseksi kohteessa tehdä palotarkastus. Palotarkastuksessa valvotaan, että tilapäismajoituksessa täyttyvät pelastuslain vaatimukset. Tilapäismajoitukseen suunnitellut tilat ja majoittujamäärät sekä turvallisuusjärjestelyt voidaan arvioida myös kohteen muun palotarkastuksen yhteydessä. Jos alueen pelastusviranomainen valvontatehtävää, kuten palotarkastusta tai pelastussuunnitelman käsittelyä suorittaessaan havaitsee puutteita säädettyjen velvoitteiden toteuttamisessa, määrää pelastusviranomainen havaitut puutteet korjattavaksi. Jos havaittu puutteellisuus tai virheellinen menettely aiheuttaa välittömän tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran, pelastusviranomaisella on oikeus heti keskeyttää toiminta ja määrätä onnettomuuden ehkäisemiseksi välttämättömistä toimenpiteistä. Määräystä on heti noudatettava. Pelastusviranomainen voi myös määrätä toiminnanharjoittajan hankkimaan tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja muita pelastustyötä helpottavia laitteita tai ryhtymään kohteessa muihin välttämättömiin toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi onnettomuuden varalta.

1.5 Suunnitelman laatija(t)

Nimi	Tehtävä	Päiväys
Pekka Niemi	Turvallisuusasiantuntija/Satakunnan Turvapalvelut Oy	9/2025

2. Kohteen tiedot

2.1 Kohteen yleistiedot

Kohteen nimi: Itä-Tuuli-oppimis- ja liikuntakeskus
Osoite: Kalskeentie 9 , 28370 Pori

2.2 Kohteen turvallisuushenkilöstö

Majoituksen aikaisesta turvallisuudesta vastaavat henkilöt nimetään vuokra/majoitussopimuksen laadinnan yhteydessä.

2.3 Kohteen maksimihenkilömäärät

Numero	Tila	Pinta-ala	max.henkilömäärä
B104	Työskentelytila	65,5	21
B105	Yhteiskäyttötila	51,5	17
B107	Työskentelyalue	65,5	21
B123	Pienryhmätila	13,5	Irtainvarasto
B124	Pienryhmätila	12,5	Irtainvarasto
B133	Pienryhmätila	25	Irtainvarasto
B134	Opetustila	40	13
B136	Yhteiskäyttötila	49,5	17
B139	Opetustila	40	13
B140	Erityisryhmä	41	13
B151	Valmo	40	13
B152	Pienryhmä	25	Irtainvarasto
B153	Opetustila	40	13
B155	Yhteiskäyttötila	50	Irtainvarasto
B158	Opetustila	40	13
B246	Pienryhmä	29	8
B252	Opetustila ma1	60	19
B243	Opetustila m2	60	19
B247	Opetustila Biologia	60	Irtainvarasto
B266	YK erityisopp	30	9
B267	Opetustila Ru	59,5	19

Numero	Tila	Pinta-ala	max.henkilömäärä
B268	Opetustila En	59,5	19
B269	Opetustila Hi	61	19
B270	Pienryhmä	21	Irtainvarasto
B271	Opetustila UE	6	Irtainvarasto
B273	Opetustila a1	61	19
B274	Opetustila a2	61	19
B289	Jopo	23,5	Irtainvarasto
B290	YK-Pienryhmä	40	13
B292	S2	40	13
B293	Valmo	40	13
Liikuntasali(A)		375	62
Liikuntasali (B)		375	62
Liikuntasali (C)		375	62
Yhteensä	**25 tilaa käytössä**		**529**

3. Vaarojen ja riskien arvio ja niiden hallinta

RISKI	ENNALTAEHKÄISY	VARAUTUMINEN/TOIMINTA	RISKIN VAIKUTUKSET/ANALYYSI
Tulipalo	Rakennuksessa suoritetaan ennen tilojen käyttöönottoa turvakävely. Avotulen käsittely majoitustiloissa on kielletty. Puhelimia, tietokoneita ym sähkölaitteita ei käytetä/ ladata ilman valvontaa. Poistumistiet pidetään vapaina ja ne on merkattu.	Rakennus on varustettu hätäkeskusyhteydellisellä paloilmoitinjärjestelmällä. Palo-osastojen ja luokkien ovet pidetään suljettuina. Rakennuksen alkusammutuskalusto on toimivaa ja helposti käyttöön otettavissa. Salin tai vastaavan suuremman majoitustilan poistumisreittien yhteyteen on lisätty alkusammutuskalustoa. Poistumisteiden vapaana pitoa valvotaan eikä poistumisteillä säilytetä tavaraa. Majoitustilat on varustettu poistumistiekartalla.	Rakennuksessa syttyvä tulipalo aiheuttaa suuren riskin rakennuksen käyttäjille. Rakennus on varustettu palon havaitsemalla hälyttävällä järjestelmällä sekä alkusammutuskalustolla.
Sairaskohtaus/ tapaturma	Rakennuksessa suoritetaan ennen tilojen käyttöönottoa turvakävely, jonka tarkoituksena on havaita ja korjata mahdolliset tapaturman aiheuttavat riskit. Rakennuksen majoitus infosta löytyy ensiapulaukku	Rakennuksen osoite, sekä yleisohje sairaskohtauksen varalta on selvästi jokaisen majoitustilan seinällä. Majoituksen järjestäjä pitää huolen siitä, että majoituksen aikana tiloissa on vähintään yksi ensiapukoulutuksen saanut henkilö. Ensiaputarvikkeita on saatavilla riittävästi.	Arvioitu ensihoidon toimintavalmius aika löytyy suunnitelman kohdasta 9.1
Rikollisuus/ ilkivalta	Tilat pidetään pääsääntöisesti lukittuna. Yleisiä tiloja valvotaan.	Rakennuksen vuokrannut taho vastaa kiinteistön sisätilojen valvonnasta. Majoitustilat tulee pitää lukittuna aina kun tiloissa ei oleskella.	
Uhkaava henkilö/ väkivalta	Tiloihin ei tule päästää sinne kuulumattomia.	Rakennuksissa on kulunvalvonta ja kameravalvontajärjestelmät. Lisäksi tilapäismajoituksen aikana vuokraaja on velvollinen valvomaan vuokrattavia, kun niissä on ihmisiä.	

4. Tilapäismajoitukseen käytettävät tilat

Koulun majoitustiloina käytetään päivittäisopetuksessa käytettäviä luokkatiloja. Fysiikan, kemian, kuvaamataidon, sekä musiikin luokat eivät ole tässä kiinteistössä majoituskäyttöön sopivia. Majoitustilojen pulpetit, sekä muu irtain poistetaan luokasta ennen majoituskäyttöä. Irtainvarastot sijaitsevat jokaisessa majoituslohkossa, ja näissä majoittuminen on kielletty. Irtainvarastona käytettävä tila valitaan tapauskohtaisesti. Mikäli luokkahuoneiston irtainta ei siirretä varastoon tulee majoituksesta vastaavan vähentää majoitustilan henkilömäärää yhdellä henkilöllä jokaista alkavaa kolmea varastointineliötä kohden. Irtain tavara tulee sijoittaa luokan peräseinälle siten, että se ei estä poistumista oven tai ikkunoiden kautta. Pälletysten kasattu irtain tavara tulee sitoa, tai muulla tavoin varmistaa siten, että se ei aiheuta tapaturman vaaraa, tai estä poistumista hätätilanteessa. Koulun tilat eivät välttämättä kaikilta osin täytä voimassa olevia vaatimuksia esimerkiksi palo-osastoinnin suhteen. Tästä syystä lopullisen päätöksen majoitustilojen käytöstä tekee alueen pelastusviranomainen.

4.1 Majoittujien turvallisuusjärjestelyt

Ennen majoitustilojen käyttöönottoa tulee koulussa suorittaa turvakävely, jonka tarkoituksena on varmistaa tilojen soveltuvan majoitukseen (Tilojen käyttöönoton tarkastuslista kohta 11.4) Tarkastuslistan tarkoituksena on varmistaa, että koulun tilat soveltuvat turvalliseen majoittumiseen. Mikäli listassa havaitaan puutteita tulee ne korjata ennen tilojen majoituskäyttöönottoa.

Tilavarauksen yhteydessä tilaaja nimeää vastuuhenkilön, jonka tehtävänä on huolehtia, että kaikki majoittujat saavat riittävät tiedot majoitustilan turvallisuus ja poistumisjärjestelyistä. Turvallisuudesta vastaava henkilön tulee suorittaa sähköinen lukukuittaus sekä täyttää tarvittavat tiedot majoittujista.

- **Mikäli tiloissa majoittuu alaikäisiä tulee jokaista 25 alaikäistä kohden olla vähintään yksi valvoja.**
- **Mikäli tiloissa majoittuu erityisryhmiä tulee valvojien määrä käydä läpi erikseen pelastusviranomaisten kanssa.**

Majoitustilojen turvallisuutta valvotaan erillisten valvojien tai vartiointiliikkeiden avulla majoituksen aikana.

Majoitustilat on varustettu eteenpäin hälyttävin paloilmoitusjärjestelmin. Järjestelmän havaitessa savua aktivoituu koko koulun kattava hälytysjärjestelmä.

Kaikenlainen avotulen ja muiden vaarallisten esineiden käyttö rakennuksessa on ehdottomasti kielletty.

5. Poistumisjärjestelyt

Ennen tilojen käyttöönottoa suoritettavan turvallisuuskävelyn yhteydessä varmistetaan mm, että kaikki poistumistiet, sekä käytävätilat ovat vapaina ja niitä kyetään hätätilanteessa käyttämään. Osastosta toiseen johtavien poistumisteiden lukitukset kytketään pois ja merkataan tarvittaessa poistumistiekyltein.

Tilat, jotka eivät ole majoituskäytössä tulee pitää lukittuna, mutta varmistaa, että ne eivät estä poistumista hätätilanteessa (vaihtoehtoinen poistumistie)

5.1 Palotekniset laitteet

Sisäministeriön asetus palovaroittimista 300/2025 2 § mukaan majoitustilan ja pelastuslain (379/2011) 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun kohteen jokaisessa majoitushuoneessa sekä majoitushuoneita sisältävän palo-osaston yleisissä tiloissa on oltava vähintään yksi palovaroitin jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 neliömetriä kohden ja 4§ mukaan säännöstä sovelletaan myös palovaroittimen korvaavaan paloilmoittimeen ja muuhun palonilmaisulaitteeseen. Tällöin paloilmaisimien savuherkkyyden ja laitteen hälytysäänen voimakkuuden on vastattava vähintään palovaroittimien teknisiä vaatimuksia.


Rakennuksessa on hätäkeskusyhteydellinen paloilmoitinlaite, joka ilmoittaa havaitsemastaan tulipalosta suoraan hätäkeskukseen. Laite saa tiedon palosta joko paloilmaisimesta tai painonapista. Rakennuksessa on palokellot, jotka alkavat soida, jos paloilmoitinlaite saa tiedon palosta.




Palopainikkeesta saat aikaan palohälytyksen.


5.2 Varatie, uloskäytävät ja kulkureitit


Jokaisesta majoitusosastosta on vähintään kaksi toisistaan riippumatonta poistumistietä. Poistumisteillä ei saa varastoida tavaraa eikä osastoivia palo-ovia kiilata auki.



Liikuntasalissa on taitettavat katsomot ja jakoseinät. Poistumiskaistat jätettävä vapaaksi


1.krs
Poistumistie
Varapoistumistie



1.krs
Poistumistie
Varapoistumistie







Poistumistie

Varapoistumistie


2.krs
Poistumistie
Varapoistumistie



2.krs
Poistumistie
Varapoistumistie





3 Palo osastot


Palo-ovet on pidettävä suljettuina. Palo-ovia ei saa kiilata auki asentoon. Palo-ovet suositellaan merkittävän kylteillä, jotka opastavat pitämään palo-ovet suljettuina. Mikäli palo-ovessa on automaattinen suljinlaitteisto, on huolehdittava, että ovi pääsee sulkeutumaan esteettä.


Kaikkien luokkatilojen ovet tulee pitää suljettuina. Luokat eivät ole omia palo-osastojaan, mutta ovien sulkeminen hidastaa mahdollisen tulipalon ja savukaasujen leviämistä.


1.krs
Palo-ovi
Palo-osasto



1.krs
Palo-ovi
Palo-osasto
B135 työsk.alue(25) 64.0
B136 yhteiskäyttötila(20) 49.5
B137 työsk.alue(25) 64.0
B138 prsh 6,0
B139 OT(16) 40.0
B140 erityisryhmä(8) 41.0
B141 yhteisalue 118.0
B142 varasto 15.0
B143
B144
B145
B146 aula
B131 tuulikaappi 17.5
B132 opett.työtila 20.0
B133 pienryhmä(10) 25.0
B134 OT(16) 40.0
12M.
TS b5
TS b6
dB-laiteseinä
valkokangas dB-laiteseinä
TS b16
15.12.2017
vt-taulu
taulu
VS1
VS2
VS9
LS (38)
MLO11x23y/1 -v
MLO11x23y/1 -o
O9/1 -v dB42
O10y/1 -o dB34
O10/1 -v
O9/2 -v
O7/2 -o


1.krs
Palo-ovi
Palo-osasto


2.krs
Palo-ovi
Palo-osasto





2.krs
Palo-ovi
Palo-osasto





6. Alkusammutus ja ensiapukalusto


Alkusammutuskalustona käytetään kiinteistön omia alkusammuttimia. Koulun liikuntasali varustetaan lisäsammuttimin(3kpl) uloskäytävien välittömään läheisyyteen. Sammuttimen tulee olla vähintään 34A 183B luokkaan hyväksytty. Suosituksena neste-sammutin.



Majoituksen aikainen käsisammutin

Pikapaloposti

Majoituksen aikainen ensiapukalusto



1.krs






Käsisammutin




Pikapaloposti



Majoituksen aikainen ensiapukalusto


1.krs
Käsisammutin
Pikapaloposti
Majoituksen aikainen ensiapukalusto



1.krs






Käsisammutin




Pikapaloposti



Majoituksen aikainen ensiapukalusto


2.krs
Käsisammutin
Pikapaloposti
Majoituksen aikainen ensiapukalusto








Käsisammutin



Pikapaloposti




Majoituksen aikainen ensiapukalusto



7. Majoitustilojen valvonta

7.1 Pysäköintialue

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu ainoastaan niille osoitetuilla paikoilla.


SAMPOLA 47
Kavantie
Vellamontie
yhtenäiskoulu
erityiskoulu
kirjasto
ruokalu
liikunta
sisäänkäynti
pelastustie
oppilaspiha
jääkiekkokaukalo
jalkapallo 43x67 m / TEK
jäähiikunta-glce
polkupyörät 64x108/4 256 pp
polkupyörät 48x108/4 192 pp
asfaltattu pelialue 20x14 m
TEK
+4.62
kumpare
+6.50
+4.50
lentopallo/ SOR
SOR
ASF
NUR
BET
KUO
KEN
KUN
TUR
huolto / lastaus
käden taidot
saattoliikenne
asukaspaikat 72 ap
asukaspaikat 48 ap
mopoautoi 15 ap
32 mopomoottorip.
vieraspaikat 8
vieraspaikat 12
henk kunta 64 ap
henk kunta 64 ap
alta h=2400+verkko yr=6000
alta h=2400
alta h=1800
alta h=1200
kumpi/ kompallo/ ASF
punttu liikekeskus
(polkupyörät)

8. Yhteystiedot majoittujille

TEHTÄVÄ	NIMI	NUMERO
Vuokrauksesta vastaava		
Kiinteistöhuolto	Päivystys 24h	02 623 4490
Vartija		

9. Turvallisuustaulu



9.1 Pelastuslaitoksen yhteystiedot

Lähin paloasema: Kanta-Porin paloasema, Satakunnankatu, Pori

Yhteyshenkilö pelastustoimeen: Yleinen hätänumero 112, Pelastuslaitoksen tilannekeskus 02 621 1500

Arvioitu pelastustoimen saapumisaika kohteeseen:7min

Arvioitu kiireisen ensihoidon saapumisaika kohteeseen: 7min

10.Suunnitelman jalkauttaminen

Suunnitelma on saatettava koko henkilökunnan tietoon. Vastuuhenkilöiden on tunnettava tehtävänsä ja vastuunsa suunnitelmassa mainituissa tilanteissa.

Palotarkastusten yhteydessä pelastusviranomainen tarkastaa suunnitelman ja siihen liittyvän koulutussuunnitelman toteutumisen.

11. Liitteet


11.1 Majoitusluettelo

Tila	
Majoittuva taho/seura	
Valvoja(t)	
Henkilömäärä	

Nro	**Majoittujan nimi**
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

Nro	Majoittujan nimi
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

11.2 Kokoontumispaikka



11.3 Tilojen käyttöönoton tarkastuslista

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/Korjattavaa
Viranomaisvalvonta			
Tilapäismajoituksesta on tehty ilmoitus pelastuslaitokselle			
Kohteessa on suoritettu palotarkastus			
Pelastusviranomainen on antanut tilapäismajoituksen käyttöluvan			
Pelastussuunnitelman mukana on toimitettu kiinteistön omistan lupa tilapäismajoitukseen			
Majoituksen varaaja			
Tilaajan vastuuhenkilöt ovat nimenneet turvallisuudesta vastaavat henkilöt, ja henkilöt ovat perehtyneet pelastussuunnitelmaan ja tehneet pelastussuunnitelman lukukuittauksen osoitteessa turva247.pelsu.fi/XXX			
Majoitustilojen maksimihenkilömäärät eivät ylity			
Tilaajan vastuuhenkilö on täyttänyt luokkakohtaisen majoitusluettelon			
Majoitustilat			
Majoitukseen käytettävistä luokkatiloista on poistettu pöydät, pulpetit sekä muu irtain tavara *(arvotavarat, tai helposti särkyvät tavarat voidaan säilyttää esim lukitussa kaapissa)*			
Majoitustilaan jätetty irtain on sijoitettu luokkatilan perälle siten, että se ei estä poistumista oven tai ikkunoiden kautta			
Päälletysten kasattu irtain tavara on kasattu siten, että se ei aiheuta tapaturman vaaraa tai estä poistumista hätätilanteessa.(*Päälletysten kasattu irtain tavara sidottu, tai tuettu siten, että se ei pääse kaatumaan)*			
Joudutaanko majoittujien määrää vähentämään irtaimiston johdosta? (*Luokkaan jätetty irtaimisto vähentää majoittujien määrää. Jokaista kolmea varastointi neliötä kohden tulee vähentää yksi majoituspaikka.)*			
Poistumisjärjestelyt			

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/Korjattavaa
Majoitustiloista ulos johtavilla poistumisteillä ja vaihtoehtoisella poistumisteillä ei ole irtainta tavaraa. *(Käytävällä sallitaan tavanomaiset tavarat ei kuitenkaan esimerkiksi luokista poistettua irtaimistoa.)*			
Poistumistiet ja on merkattu poistumistievaloin tai jälkivalaisevin kyltein. Poistumistievalot on kunnossa ja toiminta testattu ja dokumentoitu.			
Kaikkien poistumisteiden ja vaihtoehtoisten poistumisteiden lukitukset on avattu ja varmistettu, että ovet ovat avattavissa poistumissuuntaan			
Lukitut tilat eivät estä poistumistien tai vaihtoehtoisen poistumistien käyttöä			
Palo-osastoivat ovet ovat suljettuja tai suljinlaitteistolla varustetut ovet mahtuvat sulkeutumaan esteettä.			
Suunnitelman kohdassa 5.2 olevat poistumisreitit on käyty läpi, eikä niissä havaittu puutteita tai puutteet korjataan ennen majoituksen alkamista.			
Palotekniset laitteet			
Paloilmaisimet/ varoittimet ovat kohdan 5.1 mukaisissa tiloissa			
Paloilmaisinten toiminta on testattu ennen majoituksen alkua Paloilmaisinten ketjutus toimii *(yksi ilmaisin aktivoi kaikki ilmaisimet)*			
Paloilmaisinten ketjutus toimii *(yksi ilmaisin aktivoi kaikki ilmaisimet)*			
Patterikäyttöisten ilmaisimien akun/patterin kunto on varmistettu			
Paloilmaisin välittää hälytyksen eteenpäin ja hälytyksen vastaanottajaa on informoitu majoituksesta			

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/Korjattavaa
Alkusammutus ja ensiapukalusto			
Majoitustilan ylimääräiset sammuttimet on toimitettu oikeisiin paikkoihin ja ne on merkitty asianmukaisesti. Sammuttimen teholuokka on vähintään 34A 183B. Suosituksena nestesammutin *(kohta 5.2 kuva3)*			
Kiinteistön omat alkusammutusvälineet on tarkastettu ja niille on majoitustilojen läheisyydessä esteetön pääsy.			
Kiinteistöstä löytyy riittävät ensiapuvälineet ja ne on kaikkien käytettävissä *(esimerkiksi yksi ealaukku/ majoitusosasto)*			