



5.7.2012

ERHEELLISET PALOILMOITINHÄLYTYKSET

Pelastuslainsäädäntö muuttui 1.7.2011 lukien. Lain (379/2011) 96 § mukaan alueen pelastustoimi voi periä maksun tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmotimen toistuva erheellinen toiminta. Perittävän maksun suuruus on määritetty pelastuslaitokselle aiheutuneiden keskimääräisten kokonaiskustannusten mukaisesti ja se on 830 € (arvonlisäveroton maksu) Satakunnassa. Maksu voidaan periä kohteen omistajalta, haltijalta tai toiminnanharjoittajalta. Satakunnan pelastuslaitos seuraa erheellisiä paloilmotinhälytyksiä ja tarvittaessa puuttuu niihin ylimääräisillä palotarkastuksilla. Tarvittaessa käytetään hallinnollisia pakkotoimia.

Satakunnan pelastuslaitos aloittaa toistuvien erheellisten paloilmotinhälytysten laskuttamisen 1.7.2012. Lasku lähetetään, mikäli kiinteistöstä tulee tämän ajankohdan jälkeen erheellisiä paloilmotinhälytyksiä, joita on edeltänyt vähintään kaksi erheellistä paloilmotinhälytystä edeltävän 12 kk aikana.

Toisesta erheellisestä paloilmotinhälytyksestä, joka on sattunut edeltävän kahdentoista kuukauden aikana, kiinteistön omistajalle, haltijalle tai toiminnanharjoittajalle lähetetään kirjallinen korjauskehoitus. Kiinteistöllä on neljätoista vuorokautta korjausaikaa korjauskehotuksen tiedoksiannosta (7 pv postin toimitusaika +14 pv korjausaika = 21 pv), jonka aikana sattuneista erheellisistä paloilmotinhälytyksistä ei laskuteta. Osa puutteista pystytään toteuttamaan välittömästi tai muutamassa päivässä.

Kolmannesta tai useammasta erheellisestä paloilmotinnan hälytyksestä, joka sattuu kahdentoista kuukauden aikana, lähetetään paloilmotinkiinteistölle lasku.

Erheelliset paloilmotinhälytykset, jotka laskutetaan

Paloilmotinnan hälytyksistä huomattava osa on kiinteistön käyttäjien aiheuttamia. Laskutettavien hälytysten syyt ovat paloilmotinnan tarkastus- ja varmistustehtäviä:

- huolimattomuus kiinteistön korjaus-, asennus- tai huoltotyössä
- ajoneuvon pakokaasu
- tupakointi
- muu savu tai pöly kiinteistössä

Satavarmaa turvallisuutta – lähellä sinua

Satakunnan pelastuslaitos | Satakunnankatu 3 | 28100 PORI
Puh. vaihde 02 621 1500 | etunimi.sukunimi@satapelastus.fi | www.satapelastus.fi

- kosteus tai vesi
- korkea tilapäinen lämpötila
- isku ilmaisimeen
- ilmaisinvika paloilmoitin- tai sammutuslaitteistossa
- keskuslaitteiston vika
- kaapelivaurio tai linjavika kiinteistön alueella / tontilla
- sprinklerin rikkoontuminen tai sammutuslaitteiston erheellinen toiminta
- sprinkleriputkiston vuoto
- sprinkleriputkiston jäätyminen
- erehdys tai väärä käyttö
- ilkivaltainen käyttö
- piittaamattomuus ruuan valmistuksessa
- ruuan valmistus henkilökunnan toimesta
- huolimattomuus tulitöissä
- tehölähdevika
- ei näkyvää syytä
- muut syyt, jotka johtuvat kiinteistön toiminnasta tai huolimattomuudesta.

Erheelliseksi hälytykseksi lasketaan myös hätäkeskuksen välittämä laitevian tarkastustehtävä sekä rakennuspalovaara, jonka on aiheuttanut piittaamattomuus ruuan valmistuksessa tai ruuanvalmistus henkilökunnan toimesta.

Paloilmoitinhälytykset, joita ei laskuteta

Kirjallisen korjauskehotuksen ja laskutuksen ulkopuolelle jäävät seuraavat paloilmoitinhälytysten syyt:

- rakennuspalo, maastopalo, liikennevälinepalo, muu tulipalo
- ensivastetehtävä, ihmisen pelastaminen tai muu hätätilanne, jossa on painettu paloilmoitinpainiketta
- rakennuspalovaara (paitsi, jos kyseessä on piittaamattomuus ruuanvalmistuksessa tai ruuanvalmistus henkilökunnan toimesta)
- räjähdys/räjähdysvaara ja sortuma/sortumavaara
- vaarallisten aineiden aiheuttama onnettomuus
- muu ylijännite tai suuritaajuinen häiriö
- salaman aiheuttama ylijännite tai vaurio
- kaupungin/kunnan vesijohtoverkoston aiheuttama paineisku
- kaapelivaurio tai linjavika kiinteistön alueen ulkopuolella
- uuden laitteiston toteutuspöytäkirjassa määriteltynä seuranta-aikana tulleet hälytykset, enintään 2 kk

Esimerkiksi rakennuksen läheisyydessä tapahtuvasta maasto- tai autopalosta ei lähetetä korjauskehotusta tai laskua. Myöskään esim. iäkkäiden asukkaiden ruuanvalmistuksesta tullutta hälytystä ei laskuteta, kun ruuanvalmistusmahdollisuus tukee asukkaan omatoimi-

suutta eikä kyseessä ole piittaamattomuus. Tarvittaessa ohjeeseen voidaan soveltaa harkinnanvaraisuutta.

Laskusta valittaminen hallinto-oikeuteen ja / tai vapaamuotoinen reklamointi

Kiinteistöllä on mahdollisuus valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Laskua ei katsota aiheettomaksi, vaikka kiinteistössä on yritetty tehdä korjaavia toimenpiteitä, mutta erheelliset paloilmoinhälytykset silti toistuvat. Laskuun liitetään aina valitusosoitus.

Kiinteistö voi myös reklamoida laskusta kirjallisesti ja vapaamuotoisesti. Jos lasku katsotaan aiheettomaksi, pelastuslaitos palauttaa maksun kiinteistölle. Asiakas saa reklamaatiolomakkeen pyydetessä pelastuslaitoksen kirjaamosta (kirjaamo@satapelastus.fi).

Lisätiedot

Pelastuslaitoksella lisätietoja antaa:

Tiina Kielinen (Rauman ja Kaakkois-Satakunnan toimialue) 044-701 7304 tai Jouni Roos (Porin ja Pohjois-Satakunnan toimialue) 044-701 1522. Sähköposti etunimi.sukunimi@satapelastus.fi.